

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-PL-

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格 /	
		生产厂家	/	安装位置 /	
	材料	材料名称	/	材料型号规格 /	
		生产厂家	/	使用部位 /	
	工序	工序名称	D32 桩基础成孔	实施单位	上海电力安装第一工程有限公司
		其他	/		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
01	孔径负偏差	$< 50\text{mm}$	合格		
02	孔垂直度	$< \text{桩长} 1\%$	合格		
03	孔深	$\geq \text{设计深度}$	4043mm 合格 4046mm		
04	基础坑底断面尺寸	$\geq \text{设计尺寸}$	2221mm 合格 2217mm		
检验结论		检验合格			
检验仪器及编号		钢卷尺：123KA0606400/0			
检验人员	黄永革	检验日期	2024 年 3 月 12 日		