

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-PL-

| 检验对象分类   |                  |                     | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备               | 设备名称                | /                           | 设备型号规格                      | /                                      |
|          |                  | 生产厂家                | /                           | 安装位置                        | /                                      |
|          | 材料               | 材料名称                | /                           | 材料型号规格                      | /                                      |
|          |                  | 生产厂家                | /                           | 使用部位                        | /                                      |
|          | 工序               | 工序名称                | D32 钢筋安装                    | 实施单位                        | 上海电力安装第一工程有限公司                         |
|          |                  | 其他                  | /                           |                             |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目          | 质量标准                | 质量检验结果                      | 备 注                         |                                        |
| 1        | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 必须符合设计要求            | 符合设计规范要求                    |                             |                                        |
| 2        | 主筋间距允许偏差         | ±10mm               | 合格                          |                             |                                        |
| 3        | 内箍筋间距允许偏差        | ±20mm               | 合格                          |                             |                                        |
| 4        | 外箍筋间距允许偏差        | ±20mm               | 合格                          |                             |                                        |
| 5        | 钢筋骨架直径允许偏差       | ±10mm               | 合格                          |                             |                                        |
| 6        | 钢筋骨架长度允许偏差       | ±50mm               | 合格                          |                             |                                        |
|          |                  |                     |                             |                             |                                        |
|          |                  |                     |                             |                             |                                        |
| 检验结论     |                  | 检验合格                |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |                  | 钢卷尺：1234A 0606400/0 |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 黄永革              | 检验日期                | 2024 年 3 月 20 日             |                             |                                        |