

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-PL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	G26 桩基础成孔	实施单位	上海电力安装第一工程有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
01	孔径负偏差		<50mm	合格	
02	孔垂直度		<桩长 1%	合格	
03	孔深		≥设计深度	合格	
检验结论			检验合格		
检验仪器及编号			钢卷尺：123KA0606400/0		
检验人员	王励		检验日期	2024 年 3 月 7 日	