

平行检验记录表

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JCPQGF-PXJC-006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电线电缆	材料型号规格	H1Z2Z2-K-1.5KV 1*4
		生产厂家	亚星线缆集团有限公司	使用部位	广立工商业 组件低压电缆
	工序	工序名称	组件低压电缆敷设	实施单位	通号工程局集团城建 工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	型号、电压及规格		按设计规定对照图纸检查 格	符合要求	
2	外观检查		无机械损伤和渗油	符合要求	
3	绝缘检查		用 10kV 兆欧表检 查良好	符合设计及规范要求	
4	长度		根据现场实际情况满足现场 敷设条件	符合设计及规范要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	陈渝		检验日期	2024 年 03 月 20 日	