

平行检验记录表

工程名称:山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JCPQGF-PXJC-017

| 检验对象分类       |                            |      | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|--------------|----------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象<br>基本信息 | 设备                         | 设备名称 |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|              |                            | 生产厂家 |                             | 安装位置                        |                                        |
|              | 材料                         | 材料名称 |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|              |                            | 生产厂家 |                             | 使用部位                        |                                        |
|              | 工序                         | 工序名称 | 赵家山一期<br>光伏支架安装焊接           | 实施单位                        | 通号工程局集团城建工<br>程有限公司                    |
|              |                            | 其他   |                             |                             |                                        |
| 序号           | 检 验 项 目                    |      | 质量标准                        | 质量检验结果                      | 备 注                                    |
| 1            | 外观及防腐涂镀层应完好无损              |      | 外观及防腐涂镀层完好无损                | 符合要求                        |                                        |
| 2            | 型号、规格及材质应符合设计图纸要求，附件、备件应齐全 |      | 型号、规格及材质符合设计图纸要求，附件、备件齐全    | 符合设计及规范要求                   |                                        |
| 3            | 焊接质量                       |      | 相关规范及设计要求                   | 符合设计及规范要求                   |                                        |
| 4            | 支架安装过程中不应强行敲打，不应气割扩孔。      |      | 支架现场未气割扩孔                   | 符合设计及规范要求                   |                                        |
| 5            | 支架安装过程中不应破坏支架防腐层           |      | 支架安装过程中未破坏防腐层               | 符合要求                        |                                        |
| 6            | 支架垂直度偏差不应大于±1°             |      | 支架垂直度偏差小于等于±1°              | 符合设计及规范要求                   |                                        |
| 检验结论         |                            |      | 符合要求                        |                             |                                        |
| 检验仪器及编号      |                            |      | 钢卷尺、水准仪、水平仪                 |                             |                                        |
| 检验人员         | 陈 渝                        |      | 检验日期                        | 2024 年 05 月 21 日            |                                        |