

平行检验记录表

工程名称:山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JCPQGF-PXJC-018

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	方管（立柱）、热镀锌 C 型钢、檩托、檩条连接件、拉杆、椭圆管、角钢、U 型压板组合螺栓、	材料型号规格	140X4.0、C250*120*20*3.0、70*70*5 、 88*40*3*300 、 M10、椭圆管 30*60*1.92、40*40、8*110
		生产厂家	邯钢银龙轨道科技有限公司	使用部位	赵家山光伏支架
	工序	工序名称		实施单位	通号工程局集团城建工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观及防腐涂镀层应完好无损		外观及防腐涂镀层完好无损	符合要求	
2	镀锌厚度进行检测，设计值： 65 μ m		《光伏电站施工规范》及设计图纸要求	符合设计及规范要求	
2	型号、规格及材质应符合设计图纸要求，附件、备件应齐全		型号、规格及材质符合设计图纸要求，附件、备件齐全	符合设计及规范要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			镀锌层检测仪、钢卷尺、游标卡尺		
检验人员	陈渝		检验日期	2024 年 05 月 26 日	