

# 平行检验记录表

工程名称:山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JCPQGF-PXJC-021

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input checked="" type="checkbox"/> 材料	<input type="checkbox"/> 工序	
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	预应力管桩	材料型号规格	PHC 300 AB 70 3.0
		生产厂家	天津永生伟业建材有限公司	使用部位	赵家山一期 光伏区支架基础
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	管桩外观质量	无蜂窝, 漏筋、裂缝、色感均匀、桩顶处无空隙	符合要求		
2	管桩长度	7m、6.5m、6m	符合设计及规范要求		
3	管桩直径	300mm	符合设计及规范要求		
4	壁厚	70mm	符合设计及规范要求		
5	桩体弯曲	$<1/1000L$	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺			
检验人员	陈渝	检验日期	2024 年 06 月 10 日		