

平行检验记录表

工程名称: 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-QYQGF-PXJC-031

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	单晶硅太阳能组件	材料型号规格	GCL-M10/78H-590W
		生产厂家	协鑫集成科技股份有限公司	使用部位	屋顶
	工序	工序名称	户用组件安装	实施单位	通号工程局集团城建 工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	组件规格型号		光伏组件应按照设计图纸的 型号、规格进行安装	符合要求	
2	组件角度偏差		组件角度偏差大于等于±1°	符合设计及规范要求	
3	光伏组件的外观及各部 件		光伏组件的外观及各部件完 好无损,相邻光伏组件间大于 等于 5mm 同组光伏组件间大 于等于 2mm	符合设计及规范要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、角度仪		
检验人员	陈渝		检验日期	2023 年 11 月 30 日	