

平行检验记录表

工程名称:山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JCPQGF-PXJC-032

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序	
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	赵家山 光伏支架安装焊接	实施单位	通号工程局集团城建工程 有限公司
其他					
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观及防腐涂镀层应完好无损	外观及防腐涂镀层完好无损	符合要求		
2	型号、规格及材质应符合设计图纸要求,附件、备件应齐全	型号、规格及材质符合设计图纸要求,附件、备件齐全	符合设计及规范要求		
3	焊接质量	相关规范及设计要求	符合设计及规范要求		
4	支架安装过程中不应强行敲打,不应气割扩孔。	支架现场未气割扩孔	符合设计及规范要求		
5	支架安装过程中不应破坏支架防腐层	支架安装过程中未破坏防腐层	符合要求		
6	支架垂直度偏差不应大于±1°	支架垂直度偏差小于等于±1°	符合设计及规范要求		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺、水准仪、水平仪			
检验人员	陈渝	检验日期	2024年 08 月 05 日		