

# 平行检验记录表

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JCPQGF-PXJC-042

检验对象分类			<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	赵家山工商业 交流电缆接线端头制作	实施单位	通号工程局集团城建 工程有限公司
其他					
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	电缆位置型号, 电压及规格绝缘检查	按设计规定	符合要求		
2	电缆芯线外观检查 聚乙烯电缆芯线外观检查	按制造厂或工艺规程规定, 搅拌均匀, 无气泡、无碳迹、划痕	符合要求		
3	预制电缆终端制作	按制造厂规定	符合要求		
4	线鼻子线鼻子规格 铜线鼻子镀锡	与芯线相符, 表面光滑, 干净	符合要求		
5	芯线连接压模规格 压入深度	与导线规格相符,	符合要求		
6	油纸电缆终端密封 检查	按工艺规程规定	符合要求		
7	相色标志	正确	符合要求		
8	固定强度	牢固	符合要求		
9	线鼻子与电气装置连接	按 GB 50168 规定	符合要求		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺、兆欧表			
检验人员	陈渝	检验日期	2024 年 09 月 25 日		