

平行检验记录表

工程名称: 山西省太原市小店区清徐县尖草坪区 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCPQGF-PXJC-042

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	尖草坪区广立工商业企业一期屋顶区域桥架安装	实施单位	山西国图建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	位置		设计要求	符合要求	
2	桥架伸缩节安装		设计要求	符合要求	
3	桥架间防雷接地铜芯软导线跨接		设计要求	符合要求	
4	桥架对接		无锚边	符合要求	
5	桥架盖板安装		牢固，便拆卸	符合要求	
6	桥架转弯处		设计专用弯头	不符合要求	
7	整齐 美观		设计规范要求	不符合要求	
检验结论			不符合要求 要求整改		
检验仪器及编号			钢卷尺、目测		
检验人员			检验日期	2024 年 01 月 21 日	