

平行检验记录表

工程名称:山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JCPQGF-PXJC-054

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	赵家山工商业 直流电缆接线端头制作	实施单位	通号工程局集团 城建工程有 限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	制作前检查电缆位置 型号，电压及规格绝 缘检查		按设计规定	符合要求	
2	电缆芯线外观检查 聚乙烯电缆芯线外观 检查		按制造厂或工艺规程规 定，搅拌均匀，无气泡、 无碳迹、划痕	符合要求	
3	预制电缆终端制作		按制造厂规定	符合要求	
4	电缆终端制作工艺		符合要求	符合要求	
5	电缆芯线外观检查		符合要求	符合要求	
6	相色标志		正确	符合要求	
7	固定强度		牢固	符合要求	
8	线鼻子与电气装置连 接		按 GB 50168 规定	符合要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、游标卡尺、兆欧表		
检验人员	陈渝		检验日期	2024 年 11 月 26 日	