

平行检验记录表

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JCPQGF-PXJC-056

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	6m, d=300
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	交城襄大养殖场 预应力管桩施工	实施单位	通号工程局集团 城建工程有 限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	桩位偏差		设计要求	符合要求	
2	桩身检测		设计要求	符合要求	
3	桩顶标高		设计要求±50	符合要求	
4	承载力		设计要求	符合要求	
5	桩头焊接质量及防腐		设计及标准规范要求	符合要求	
6	桩之间距离		设计要求	符合要求	
7	桩体垂直度		设计要求	符合要求	
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、水准仪、水平尺		
检验人员	陈渝		检验日期	2024 年 12 月 05 日	

陈渝