

平行检验记录表

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JCPQGF-PXJC-057

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检 验 对 象 基 本 信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	预应力管桩	材料型号规格	6m/8m/10m, d=300
		生产厂家	天津永生伟业建材有限公司	使用部位	交城新兴种猪 养殖场光伏支 架基础
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	管桩外观质量		无蜂窝，漏筋、裂缝、色感均匀、桩顶处无空隙	符合要求	
2	管桩长度		7m、6.5m、6m	符合设计及规范要求	
3	管桩直径		300mm	符合设计及规范要求	
4	壁厚		70mm	符合设计及规范要求	
5	桩体弯曲		<1/1000L	符合要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、游标卡尺		
检验人员	陈瀚		检验日期	2024 年 12 月 10 日	