

平行检验记录表

工程名称:太原市清徐县、小店区、尖草坪区分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TYQPXDJC-PXJC-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	镀锌方矩管、镀锌矩形管、镀锌管	材料型号规格	40*60*2.0 (Q235B) 60*40*2.0 (Q235B) D89*2.5 (Q235B)
		生产厂家	河北冠煌新能源科技有限公司	使用部位	光伏支架
	工序	工序名称		实施单位	通号工程局集团城建工程有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	外观及防腐涂镀层应完好无损		外观及防腐涂镀层完好无损	符合要求	
2	镀锌厚度进行检测, 设计值: <u>65 μm</u>		《光伏电站施工规范》GB 50794-2012 及设计图纸要求	符合设计及规范要求	
2	型号、规格及材质应符合设计图纸要求, 附件、备件应齐全		型号、规格及材质符合设计图纸要求, 附件、备件齐全	符合设计及规范要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			镀锌层检测仪、钢卷尺、游标卡尺		
检验人员	陈瀚		检验日期	2023 年 08 月 07 日	