

平行检验记录表

工程名称:山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发项目

编号: ZHJL-TYXDJCQX-PXJC-007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	组件	材料型号规格	GCL-M10/78H-590W
		生产厂家	协鑫集成科技股份有限公司	使用部位	光伏组件
	工序	工序名称		实施单位	通号工程局集团城建工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	包装及标识		无破损	外观良好	
2	规格型号		设计图纸要求	符合要求	
3	质量证明文件		齐全有效	齐全	
4	设备外观质量		GB 50794-2012 第 5.3.1.3 光伏组件的外观及各部件应完好无损	无划痕, 损伤	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			/		
检验人员			检验日期	2023 年 09 月 13 日	