

平行检验记录表

工程名称:山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发项目

编号: ZHJL-TYXDJCQX-PXJC-008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	镀锌方矩管、镀锌矩形管、镀锌管	材料型号规格	40*60*2.0 (Q235B) 60*40*2.0 (Q235B) D89*2.5 (Q235B)
		生产厂家	河北冠煌新能源科技有限公司	使用部位	光伏支架
	工序	工序名称		实施单位	通号工程局集团城建工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观及防腐涂镀层应完好无损	外观及防腐涂镀层完好无损	符合要求		
2	镀锌厚度进行检测，设计值： <u>65 μm</u>	《光伏电站施工规范》GB 50794-2012 及设计图纸要求	符合设计及规范要求		
3	型号、规格及材质应符合设计图纸要求，附件、备件应齐全	型号、规格及材质符合设计图纸要求，附件、备件齐全	符合设计及规范要求		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		镀锌层检测仪、钢卷尺、游标卡尺			
检验人员		检验日期	2023 年 09 月 14 日		