

平行检验记录表

工程名称：大陆汽车电子（连云港）有限公司 228.9kWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-007

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☐	工序 ☐
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆敷设及接线	施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	敷设前电缆外观检查	完好、无破损	合格		
2	电缆质保资料	齐全	合格		
3	电缆型号、规格、数量	图纸设计要求	合格		
4	电缆绝缘检查	良好	合格		
5	敷设路径	图纸设计要求	合格		
6	导管接头连接	紧密、牢固	合格		
7	电缆和导管固定强度	牢固	合格		
8	电缆支持点间距	图纸设计要求	合格		
9	水平、垂直敷设固定	首末两端及转弯、接头两端	合格		
10	埋地深度	/			
检验结论		检验合格			
检验仪器及编号		/			
检验人员	南士东		检验日期	2023年 7月13日	



扫描全能王 创建