

表B.06平行检验记录

工程名称:京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

编号: JNSZ-JCZZH-B06-ZH-006

分部工程名称	桥架	检查时间	2023.08.25
检查项目	支架安装	检查部位	项目现场
受检单位	中设无锡机械设备工程有 限公司	自检情况	合格
检查方法及器具	兆欧表、卡尺、钢尺		
检查项目及标准		检查结果	
	桥架对接、桥架盖板安装、桥架螺栓连接、层间中心距、 支架立柱间距、位置、竖井内支架垂直间距、垂直误差、 支架横撑水平误差、竖井固定、桥架、竖井连接附件	合格	
	无错边、牢固、便于拆卸、紧固、螺母置于槽外、 ≥ 200 、 符合设计、符合设计、 ≤ 1 、 ≤ 0.2 竖井高度、 ≤ 0.2 竖 井宽度、牢固、正确、齐全	/	
问题及处理意见: 合格 专业监理工程师: <u>李彬</u> 日 期: 2023 年 08 月 25 日			

填报说明: 本表由监理单位填写, 监理单位留存。