

平行检验记录表

工程名称:京能科技明月海洋二期 1.65MW 分布式光伏发电项目 编号:JNKJ-CZZH-PJ-003

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏并网逆变器	材料型号规格	SUN2000-110KTI-M2
		生产厂家	华为技术有限公司	使用部位	屋面
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	江苏伊亚电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	不直度	<1 mm/m,<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	外形尺寸	符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	水平度	<1 mm/m,<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	顶部宜高出抹平地面	10mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
6	高度、方向	符合设计要求	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
7	与支架连接	牢固可靠	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论		合格			
检验人员	姜心	检验日期	2023 年 10 月 29 日		



扫描全能王 创建