

平行检验记录表

工程名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号：SHCT-ZHJL-PJ-017

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	交流电缆敷设	实施单位	上海电力安装第一工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	电缆品种、级别、规格和数量	必须符合设计要求	符合要求		
2	电缆敷设方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	符合要求		
3	电缆敷设转角	转角不应小于电缆直径的 15 倍	符合要求		
4	盘柜进出线预留	应符合标准规定 1.5 米	符合要求		
检验结论		符合			
检验仪器及编号		钢尺			
检验人员	- 司在欣		检验日期	2024 年 6 月 29 日	

