

# 平行检验记录表

工程名称：驻马店广大鸿远车业储能项目

编号：ZHJL-GDHY-03

| 检验对象分类   |           |                 | 设备 <input type="checkbox"/> | 材料     | 工序 <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|-----------|-----------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备        | 设备名称            |                             | 设备型号规格 |                                        |
|          |           | 生产厂家            |                             | 安装位置   | 储能基础接地                                 |
|          | 材料        | 材料名称            |                             | 材料型号规格 |                                        |
|          |           | 生产厂家            |                             | 使用部位   | 储能基础接地                                 |
|          | 工序        | 工序名称            | 接地扁钢角钢安装                    | 实施单位   | 河南星火电力工程有限公司                           |
|          |           | 其他              |                             |        |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目   | 质量标准            | 质量检验结果                      |        | 备 注                                    |
| 1        | 扁钢角钢型号、规格 | 设计要求            | 符合要求                        |        |                                        |
| 2        | 扁钢镀锌层厚度   | 设计要求            | 符合要求                        |        |                                        |
| 3        | 搭接面       | 设计要求            | 符合要求                        |        |                                        |
| 4        | 施工质量      | 设计要求            | 符合要求                        |        |                                        |
| 5        | 接接头防腐     | 设计要求            | 符合要求                        |        |                                        |
|          |           |                 |                             |        |                                        |
|          |           |                 |                             |        |                                        |
|          |           |                 |                             |        |                                        |
|          |           |                 |                             |        |                                        |
|          |           |                 |                             |        |                                        |
|          |           |                 |                             |        |                                        |
|          |           |                 |                             |        |                                        |
|          |           |                 |                             |        |                                        |
| 检验结论     |           | 符合要求            |                             |        |                                        |
| 检验仪器及编号  |           | 钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪 |                             |        |                                        |
| 检验人员     | 赵永        | 检验日期            | 2024年1月21日                  |        |                                        |