

平行检验记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW—200MWh 独立储能项目

编号：MZCN—ZHL—ZH—C03-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	钢筋	材料型号规格	HRB400E.18.20.
		生产厂家	福建泉州南光公司	使用部位	开压站基础
	工序	工序名称		实施单位	惠州电建
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1.	开压站基础钢筋直径控制		GB/1499.2-2018	±0.1-0.2mm.	合格符合
	Φ10. Φ12. Φ18. Φ20. Φ25.				
	Φ22.				
检验结论			钢筋直径符合设计规范要求		
检验仪器及编号			型号 0-150. 止量. 游标卡尺. 06XA10240620015.		
检验人员	王瑞		检验日期	2024 年 6 月 12 日	

平行检验记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW—200MW 独立储能项目

编号：MZCN—ZHL—ZH—C03·002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	升压站基础	实施单位	贵州电建
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1.	升压站基础钢筋绑扎		GB50300-2013	±0.5mm	图集P101. 图尺
2.	模板安装		GB50300-2013	±0.5-1mm	图尺
3.	轴线 A、B 控制线		GB50026-2007	±0.5mm	图尺
4.	基础标高		GB50026-2007	±0.5-1mm	水准仪
检验结论			以上检查检验合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 06XA10240620020 水准仪 06XA10240620021		
检验人员	王玲		检验日期	2024 年 6 月 27 日	

平行检验记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW--200MWh 独立储能项目

编号：MZCN-ZHJL-ZH-C03-003

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	贵州电建
		其他	开孔钻独基基础梁改扣模后检验		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1.	独立基础承台砼成型检验		GB55008-2021	±0.5-10mm.	目尺.
检验结论			对上述开孔钻独基基础承台砼扣模后检查砼高度. 符合设计图纸及规范要求		
检验仪器及编号			目尺. 06XA10240620020.		
检验人员	王 彦 浩		检验日期	2024 年 6 月 24 日	

平行检验记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号：MZCN-ZHJL-ZH-C03-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	贵州电建
		其他	开压站基础钢筋绑扎、柱制模验收。		
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1.	开压站基础钢筋绑扎		GB50300-2013	±0.5mm	C、D、E合格
2.	独立基础和柱制模			±0.5-10mm	C、D、E合格
3.	轴线、C、D、E轴		GB50026-2007	±0.5mm	C、D、E合格
4.	基础标高			±0.5-10mm	C、D、E合格
检验结论			以上平行检验符合规范要求		
检验仪器及编号			钢卷尺 06XA10240620020. 黄城测量 水准仪. 06XA10240620021 DS23 苏州一光		
检验人员			检验日期	2024 年 6 月 29. 日	

GFDZJBM26 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW—200MWh 独立储能项目

编号：MZCN-ZHJL-ZH-C03 005

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	贵州电建.
		其他	110kV项目升压站基础土石方工程.		
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1.	升压站独立基础土石.		GB55018-2021	±2.	及J91/23-2011
检验结论			对110kV升压站独立基础抽检：回弹仪(35.2. 36.5. 40. 42. 35.6. 38. 36.) 数据与回弹抽检相关数据相符		
检验仪器及编号			回弹仪. HT5-22R4 伟星. 06XA10240620017		
检验人员	王强		检验日期	2024 年 7 月 10 日	

平行检验记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号：MZCN-ZHJL-ZH-C03-006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	储能基础测量	实施单位	中国能建贵州工程
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1.	储能基础标高检查		GB55018-2021	±5mm	
检验结论			储能设备基础高程控制合格		
检验仪器及编号			水准仪 DS23 苏一光 06XA10240620021		
检验人员	王玲莹		检验日期	2024年 9 月 5 日	

平行检验记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW－200MWh 独立储能项目

编号：MZCN－ZHJL－ZH－C03－007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	钢筋	材料型号规格	
		生产厂家	福建鑫利源钢铁公司	使用部位	储能基础
	工序	工序名称		实施单位	中国电建贵州工程局有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
	储能基础±0.00以下柱、直径检查		GB11499.2-2018	±0.1-0.2mm	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			型号 0-150.5mm 游标卡尺 06XA10240620015		
检验人员	王登荣		检验日期	2024 年 9 月 13 日	

平行检验记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号：HZN-ZHJL-ZH-C03-008

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	槽沙基础	实施单位	中国电建贵州工程
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1.	槽沙基础垫层制模检验		GB50300-2013	±0.5-10mm	图尺
2.	槽沙基础标高检验		GB5008-2021	±10-±15mm	水准仪
检验结论			以2/3检验结果为准		
检验仪器及编号			钢图尺.10m 虞城测量 06XA10240620020 水准仪 DS23 苏一光 06XA10240620021		
检验人员	王瑞		检验日期	2024 年 9 月 13 日	

平行检验记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW—200MWh 独立储能项目

编号：MZCN—ZHJL—ZH—C03 009

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	储能设备安装	实施单位	中建电建工程
		其他	储能设备基础		
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
	储能设备基础预埋安装		GB55008-2021		
	尺寸检查			±2~5mm	圆尺
	水平检查		GB55018-2021	±2~5mm	水准仪
检验结论			以上检验合格		
检验仪器及编号			圆尺. 06XA10240620020. 黄城志 水准仪. 06XA102406.20021 DSZ3 苏州一光		
检验人员	王孝尧		检验日期	2024 年 9 月 28 日	

平行检验记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW—200MWh 独立储能项目

编号：MZCN—ZHJL—ZH—C03-010

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	设备基础	实施单位	中国建筑二局
		其他	钢筋绑扎及模板安装检验、槽钢安装。		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	设备基础钢筋绑扎。	GB55008-2021	±3mm	毫米	
	模板安装。		±5-10mm。	毫米	
	槽钢安装。	GB50026-2007	±1-3mm	毫米	
检验结论		以上检查符合规范要求。			
检验仪器及编号		圆尺。06XA10240620020。 卷尺。 水准仪 06XA10240620021			
检验人员	王珍贵	检验日期	2024 年 10 月 7 日		

平行检验记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW—200MW 独立储能项目
编号：MZCN-ZHJL-ZH-C03-011

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	储能设备基础	实施单位	中建贵州工程
		其他	设备基础浇筑施工		
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
	设备基础浇筑检验		GB55008-2021	偏差100mm	目尺
检验结论			本工程基础定位尺寸不符合设计图纸要求，不合格。已要求施工单位整改合格后再报验，验收合格后方可进行后续施工。		
检验仪器及编号			目尺 唐城忠量 06XA10240620020		
检验人员	王登		检验日期	2024 年 10 月 13 日	

平行检验记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号：MZCN-ZHJL-ZH-C03-012

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	消防水池	实施单位	中国电建贵州工程局
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1、	消防水池基础止水钢板安装		GB50026-2022	±10mm	标高
2、	模板钢筋绑扎		GB50204-2015	±0.5mm	钢筋
				±15mm	模板
检验结论			地基承载力符合设计要求		
检验仪器及编号			水准仪：DS23 苏一光 06XA10240620021 卷尺：50m 金星 06XA10240620020		
检验人员	王 玲 芳		检验日期	2024 年 11 月 28 日	

平行检验记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW—200MW_h 独立储能项目
编号：MZCN—ZHJL—ZH—C03-013

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	圆钢针头	实施单位	中国电建惠州
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1-3	圆钢针头(圆钢针头)		GB50026-2022	±20mm	
	圆钢针头(圆钢针头)			±0.3mm	
检验结论			检验合格		
检验仪器及编号			水准仪、DS23 惠州-米 06410240620021		
检验人员	王水芳		检验日期	2024 年 12 月 10 日	

平行检验记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW—200MWh 独立储能项目

编号：MZCN—ZHJL—ZH—C03-0014

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	消防测试	实施单位	中国电建梅州工程
		其他	消防泵房及室外管道		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1.	消防测试压力检查	GB50016-2014			
		GB50235-2020	14mPa-18mPa		
检验结论		符合规范要求 合格			
检验仪器及编号		梅州富阳水利机械厂			
检验人员	李福平	检验日期	2025 年 01 月 06 日		