

平行检验记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目
 编号：MZCN-ZH-JLJY-001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	升压站	实施单位	中电贵州集团
		其他	升压站钢筋、模板、轴线检查、基础标高		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1.	升压站钢筋绑扎	GB50300-2013	±0.5mm		
2.	模板安装		±0.5-1mm		
3.	轴线 AB 检查		±0.5mm		
4.	基础标高		±5.10mm	土方开挖	
检验结论			以上检验结果符合规范要求		
检验仪器及编号			水准仪		
检验人员	王改岩	检验日期	2024 年 4 月 13 日		