

平行检验记录表

工程名称：天津博熙均胜汽车安全屋顶及光伏车棚 1028.34kWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-008

检验对象分类			设备 ☒	材料 ☐	工序 ☐
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	110KW、30KW、36KW、100KW
		生产厂家	华为技术有限公司	安装位置	厂房屋面
	材料	材料名称			
		生产厂家			
	工序	工序名称	逆变器安装	施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	型号规格	符合设计	合格		
2	外形	无扭曲、变形	合格		
3	高度、方向	符合设计要求	合格		
4	与支架连接	牢固可靠	合格		
5	接待连接	符合设计要求	合格		
6					
7					
8					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		/			
检验人员	严足贤		检验日期	2024年5月11日	