

表 A 0 21 平行检验记录表

工程名称：江西台燕钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 编号 TXGF-CZZH-PJ-A21-001

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☒	工序 ☐
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	BIPV 主副水槽、主副底座、	型号规格	220*55*1.0/73*25*0.8 380*50*50*5/90*32*50*2.0
		生产厂家	安徽宇信新材料有限公司	使用部位	彩钢瓦屋面
	工序	工序名称		实施单位	
		其他		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式	检 验 结 果	
1	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	观察	轻微划痕少量	
2	外形尺寸	符合设计要求	用钢尺检测	正确符合图纸设计	
3	材质	符合设计要求	核对图纸检查	送检	
4	产品质量证明文件	符合图纸要求	对照图纸核对	齐全	
5	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	齐全	
6	表面涂层厚度	局部 $\geq 19.5\mu\text{m}$	用测厚仪测量	合格	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
检验结论		材质证明文件齐全 外观符合图纸要求			
检验人员		杨理军			
检验日期		2024.6.30			