

表 A 0 21 平行检验记录表

工程名称:江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 编号:TXGF-CZZH-PJ-A21-002

检验对象分类			设备□	材料☑	工序□
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	BIPV 支撑线槽, 倒勾, 盖条	型号规格	40*55*0.8/200*2.0、55*15*1.0
		生产厂家	安徽宇信新材料有限公司	使用部位	彩钢瓦屋面
	工序	工序名称		实施单位	
		其他		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格
2	外形尺寸		符合图纸	用钢尺检测	符合图纸
3	零部件数量		齐全	与图纸数量核对	齐全
4	材质		符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
5	产品质量证明文件		符合图纸要求	对照图纸和进场资料核对	齐全
6	表面涂层厚度		局部≥19.5 μm	用测厚仪测量	合格
7					
8					
9					
10					
11					
12					
检验结论			材料符合规范要求, 合格 验收合格		
检验人员			杨锐锐		
检验日期			2024.6.30		