

表 A.0.21 平行检验记录表

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 编号：TXGF-CZZH-PJ-A21-003

检验对象分类			设备□	材料☑	工序□
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	彩钢瓦	型号规格	镀锌铝镁
		生产厂家	安徽宇信新材料有限公司	使用部位	彩钢瓦屋面
	工序	工序名称		实施单位	
		其他		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	检查	质量证明文件	符合设计及验收要求	检查到货资料	
2		型号规格	符合设计图纸要求	千分尺测量	符合设计要求
3		涂层	完好，符合设计要求	观察、用镀层测厚仪测量	20um 22um
4		外观	无扭曲、变形	观察	正常范围
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
检验结论			成膜厚度 厚度达标、0.5mm		
检验人员			杨锐		
检验日期					