

表 A.0.21 平行检验记录表

工程名称: 江西台盛钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 编号: TXGF-CZZH-PJ-A21-005

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☒	工序 ☐
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	护栏	型号规格	30*30 40*40
		生产厂家	杭州明杰钢构有限公司	使用部位	彩钢瓦屋面
	工序	工序名称		实施单位	
		其他		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	检查	质量证明文件	符合设计及验收要求	检查进场资料	符合要求
2		型号规格	符合设计	现场核对	符合设计要求
3		镀层厚度	完好,符合设计要求 ($\geq 65\mu\text{m}$)	观察、用测厚仪测量	68um 16um
4		外观	无扭曲、变形、锌层破损、锈蚀	观察	合格
5		外形尺寸	符合设计要求	用钢尺测量	符合要求
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
检验结论			无破损、变形 锌层无破损 合格。		
检验人员			李伟		
检验日期			2024.7.12		