

表 A.0.21 平行检验记录表

工程名称: 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 编号:TXGF-CZZH-PJ-A21-008

检验对象分类			设备□	材料☑	工序□
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆沟顶管埋管	型号规格	DN150 镀锌钢管 MPP 管
		生产厂家	江苏友发钢管有限公司（热镀锌） 江西丰牛管业有限公司（顶管）	使用部位	电缆沟埋管
	工序	工序名称		实施单位	
		其他		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	检查	质量证明文件	符合设计及验收要求	检查进场资料	合格
2		型号规格	符合设计要求	现场核对	合格
3		外观	无扭曲、变形	目视、观察	合格
4		外径尺寸	符合设计要求	用卡尺测量	合格
5		钢管壁厚	符合设计要求	用卡尺测量	合格
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
检验结论			合格		
检验人员			杨世斌		
检验日期			2024.9.9		