

平行检验记录表

工程名称: 京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号: JNTX-JSDD-PJ-001

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☒	工序 ☐
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	夹具、H 型导轨	型号规格	铝合金
		生产厂家	上海电气电站设备有限公司	使用部位	屋面光伏支架
	工序	工序名称		实施单位	
		其他		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式	检 验 结 果	
1	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格	
2	外形尺寸	符合设计要求	用钢尺检测	合格	
3	材质	符合设计要求	核对图纸检查	合格	
4	产品质量证明文件	齐全	对照图纸核对	合格	
5	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	合格	
6	紧固螺栓长度	符合设计要求	与图纸对照	合格	
7	夹具及压块厚度	符合设计要求	与图纸对照	合格	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
检验结论		合格			
检验人员		陈华			
检验日期		2024.6.26			



平行检验记录表

工程名称: 京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号: JNTX-JSDD-PJ-002

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☒	工序 ☐
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	镀锌电缆桥架	型号规格	50*50、100*50、100*100、200*100、300*100、400*100、100*100、200*100、300*150、400*150
		生产厂家	河北达盈新能源科技有限公司	使用部位	电缆桥架屋面
	工序	工序名称		实施单位	
		其他		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果
1	检查	质量证明文件	符合设计及验收要求	检查到货资料	合格
2		型号规格	符合设计图纸要求	核对到货清单	合格
3		涂层	完好, 符合设计要求	观察、用镀层测厚仪测量	合格
4		外观	无扭曲、变形	观察	合格
5		外形尺寸	符合设计要求	用钢尺测量	合格
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
检验结论			合格		
检验人员			张维		
检验日期			2024.7.28		



平行检验记录表

工程名称:京能科技中科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号:JNTX-JSDD-PJ-003

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☒	工序 ☐
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	接地扁铁	型号规格	40*4、50*5
		生产厂家	河北达盈新能源科技有限公司	使用部位	防雷接地网
	工序	工序名称		实施单位	
		其他		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果
1	检查	质量证明文件	符合设计及验收要求	检查进场资料	合格
2		型号规格	符合设计	现场核对	合格
3		镀层厚度	完好,符合设计要求 ($\geq 65 \mu\text{m}$)	观察、用测厚仪测量	合格
4		外观	无扭曲、变形、锌层破损、锈蚀	观察	合格
5		外形尺寸	符合设计要求	用钢尺测量	合格
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
检验结论			合格		
检验人员			张军		
检验日期			2024. 7. 6		



平行检验记录表

工程名称: 京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号: JNTX-JSDD-PJ-004

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☒	工序 ☐
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	直流电缆	型号规格	H1Z2Z2-K-DC1500V-1*4 m ²
		生产厂家	远东电缆有限公司	使用部位	组串电缆
	工序	工序名称		实施单位	
		其他		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	检查	质量证明文件	检测报告合格, 证件齐全有效	检查进场资料	合格
2		型号规格	符合订货及设计要求	现场核对	合格
3		外观质感	绝缘层完整无破损, 厚度均匀, 有明显标识和制造厂商, 封端严密, 材质质量符合技术要求	观察、检查、核对	合格
4		外形尺寸	符合设计要求	用钢尺测量	合格
5		线芯直径 (mm)	线芯直径误差不大于标称直径 1%	用卡尺测量	合格
6		导线绝缘层厚	2.5mm ² 不小于 0.8	用卡尺测量	合格
7		绝缘电阻	≥2MΩ	用绝缘摇表测量	合格
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
检验结论			合格		
检验人员			张军		
检验日期			2024.7.16		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号: JNTX-JSDD-PJ-005

检验对象分类			设备 ☐	材料 ☒	工序 ☐
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	交流电缆	型号规格	ZC-YJV22-1.8/3KV-3*70 ZC-YJV22-8.7/15KV-3*185 ZC-YJV22-1.8/3KV-3*120
		生产厂家	远东电缆有限公司	使用部位	逆变器至并网柜
	工序	工序名称		实施单位	
		其他		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果		检验结果
1	电缆覆盖软土	设计要求	合格		合格
2	直埋电缆标志	设计要求	合格		合格
3	电缆并列敷设的净距	设计要求	合格		合格
4	电缆终端(接头)制作	设计及规范要求	合格		合格
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
检验结论		合格			
检验人员		王强			
检验日期		2024. 8. 1			



扫描全能王 创建