

平行检验记录表

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-007

检验对象分类			设备 ☒	材料 ☐	工序 ☒
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	320KW、110KW、225KW、
		生产厂家	阳光电源股份有限公司	安装位置	厂房屋面
	材料	材料名称			
		生产厂家			
	工序	工序名称	逆变器安装	施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	型号规格	符合设计	合格		
2	外形	无扭曲、变形	合格		
3	高度、方向	符合设计要求	合格		
4	与支架连接	牢固可靠	合格		
5	接待连接	符合设计要求	合格		
6					
7					
8					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	李大成		检验日期	2019年 8月17日	