

平行检验记录表

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-010

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	箱式变压器安装	实施单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	质量检验结果	备注
1	外壳及附件	铭牌及接线图标志	齐全清晰	合格	
2		附件清点	齐全	合格	
3		绝缘子外观	光滑，无裂纹	合格	
4	本体附件安装	本体固定	牢固、可靠	合格	
5		温控装置	动作可靠，指示正确	合格	
6		风机系统	牢固，转向正确	合格	
7		相色标志	齐全、正确	合格	
8	接地	外壳接地	牢固，导通良好	合格	
9		本体接地	用软导线可靠接地，且导通良好	合格	
		温控器接地	用软导线可靠接地，且导通良好	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			/		
检验人员	李火超		检验日期	2020.08.25	