

平行检验记录表

工程名称：英发德坤 6MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-010

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	二次回路接线检查	实施单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	质量检验结果	备注
1	控制 电缆 接线	控制电缆接引	按设计规定	合格	
2		线束绑扎松紧和形式	松紧适当，匀称，形式一致	合格	
3		导线束的固定	牢固	合格	
4		每个接线端子并接芯线数	≤2 根	合格	
5		备用芯预留长度	至最远端于处	合格	
6		导线接引处预留长度	适当，且各导线余量一致	合格	
7		电气回路连接(螺接、插接、焊接或压接)	紧固可靠	合格	
8		导线芯线端部弯圈	顺时针方向，且大小合适	合格	
9		导线芯线外观	无损伤	合格	
10		控制电缆接引	按设计规定	合格	
检验结论			检验合格		
检验仪器及编号			/		
检验人员	李大成		检验日期	2024.09.04	