

平行检验记录表

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目 编号：XGPP-ZHJL-PJ-005

检验对象分类			设备 ☐ 材料 ☒ 工序 ☒		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆	材料型号规格	PV1-F-0.6/1KV 1*4mm²、ZC-YJV22-0.6/1KV 3*50+1*25mm²、ZC-YJV22-0.6/1KV 3*95+1*50mm²
		生产厂家	江苏上上电缆集团有限公司	使用部位	集电线路
	工序	工序名称	电缆敷设	实施单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	电缆覆盖软土		设计要求	符合要求	
2	直埋电缆标志		设计要求	符合要求	
3	电缆并列敷设的净距		设计要求	符合要求	
4	电缆终端（接头）制作		设计及规范要求	符合要求	
5					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			卷尺		
检验人员	徐平		检验日期	2024 年 08 月 26 日	