

平行检验记录表

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

编号：XGPP-ZHJL-PJ-006

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	50KW（6台）、110KW（10台）
		生产厂家	中太能源发展（江苏）有限公司	安装位置	屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	垂直度	<1 mm/m,<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	外形尺寸	符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	水平度	<1 mm/m,<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	顶部宜高出抹平地面	10mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
6	高度、方向	符合设计要求	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
7	与支架连接	牢固可靠	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论			合格		
检验人员	徐文	检验日期	2024 年 08 月 26 日		