

平行检验记录表

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJYJL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区组件安装	实施单位	安徽成和电力建设有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	符合要求	观察	
02	外形尺寸	符合图纸	符合要求	用钢尺检测	
03	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
04	安装角度	方向正确，且偏差 $\leq 1^\circ$	符合要求	角度仪	
05	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 东西向 全长（相同标高） ≤ 10	符合要求	用钢尺检测	
06	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 东西向 全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	符合要求	用钢尺检测	
07	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	符合要求		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺（HK2006241393）、角度仪（HK2006241365）			
检验人员	检验日期		年 月 日		

平行检验记录表

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJYJL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区组件安装	实施单位	安徽成和电力建设有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	符合设计要求	观察	
02	外形尺寸	符合图纸	符合设计要求	用钢尺检测	
03	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合设计要求		
04	安装角度	方向正确，且偏差 $\leq 1^\circ$	符合设计要求	角度仪	
05	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 东西向 全长（相同标高） ≤ 10	符合设计要求	用钢尺检测	
06	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 东西向 全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	符合设计要求	用钢尺检测	
07	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	符合设计要求		
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		钢尺（HK2006241393）、角度仪（HK2006241365）			
检验人员	黎金光	检验日期	年 月 日		

平行检验记录表

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJYJL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区组件安装	实施单位	安徽成和电力建设有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	符合要求	观察	
02	外形尺寸	符合图纸	符合要求	用钢尺检测	
03	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
04	安装角度	方向正确，且偏差 $\leq 1^\circ$	符合要求	角度仪	
05	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 东西向 全长（相同标高） ≤ 10	符合要求	用钢尺检测	
06	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 东西向 全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	符合要求	用钢尺检测	
07	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	符合要求		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺（HK2006241393）、角度仪（HK2006241365）			
检验人员	费金光		检验日期	年 月 日	

平行检验记录表

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJYJL-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区组件安装	实施单位	安徽成和电力建设有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	符合要求	观察	
02	外形尺寸	符合图纸	符合要求	用钢尺检测	
03	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
04	安装角度	方向正确，且偏差 $\leq 1^\circ$	符合要求	角度仪	
05	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 东西向 全长（相同标高） ≤ 10	符合要求	用钢尺检测	
06	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 东西向 全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	符合要求	用钢尺检测	
07	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	符合要求		
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢尺（HK2006241393）、角度仪（HK2006241365）		
检验人员	费金兰		检验日期	年 月 日	