

平行检验记录表

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJYJL-

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	光缆 4 平方线	材料型号规格	PV1-F0.6/1KV
		生产厂家	上海浦东电线电缆集团	使用部位	光伏区组件接入汇流箱
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	电缆规格、尺寸	图纸设计要求	符合要求		
02	合格证及出厂合格证明文件	设计、规范要求	符合要求		
03	电缆外观检查	设计、规范要求	符合要求		
	以下空白				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺			
检验人员			检验日期	年 月 日	

平行检验记录表

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目
编号：ZHJL-PXJYJL-

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	光缆 4 平方线	材料型号规格	PV1-F0.6/1KV
		生产厂家	上海浦东电线电缆集团	使用部位	光伏区组件接入 汇流箱
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	电缆规格、尺寸	图纸设计要求	符合要求		
02	合格证及出厂合格证明文件	设计、规范要求	符合要求		
03	电缆外观检查	设计、规范要求	符合要求		
	以下空白				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺			
检验人员	张金贵	检验日期	年 月 日		