

平行检验记录表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：GD-ZHJL-PXJY-056

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	预制管桩	材料型号规格	PHC300AB70-7/7 .5 PHC300AB70-8
		生产厂家	三和厂家	使用部位	61 区
	工序	工序名称	/	实施单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
		其他	/		
	序号	检 验 项 目		质量标准	检验方式
1	预制管桩 检查	外观质量	良好	观察	合格
2		尺寸规格型号	符合设计要求	用钢尺检测	合格
3		数量	齐全	与图纸数量核对	符合要求
检验结论			合格		
检验仪器及编号			卷尺、游标卡尺		
检验人员	徐文平		检验日期	2025.01.06	