

监 理 检 查 记 录 表(安全)

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 差点化学储能电站项目

编号：SX-HM-JLAQ-01

施工单位	许继电力股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.11.16	检查地点	储能电站现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今天上下午检查施工单位施工现场临时用电布置情况。		
存在问题	二级配电箱布置不符合要求。		
整改要求	已现场要求立即拆除，按 JGJ46-2005《施工现场临时用电技术规范》进行整改。		
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	丘明鑫 2024.11.16
整改情况	已被要求整改完毕 整改负责人: 丘明鑫 日期 2024.11.17		
复查意见	复查满足规范要求 复查人: 郭俊兴 日期 2024.11.17		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。