

监 理 检 查 记 录 表(施工质量)

工程名称: 华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目 编号: SX-HM-JL-JC-03

施工单位	许继电气股份有限公司有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.12.02.10.40	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今天现场设备基础模板安装施工,		
存在问题	1、 检查发现 BMS 基础模板安装没有挂线加固, 局部不顺直, 不符合要求。 2、 检查发现 PCS 框架梁模板安装不顺直, 不符合要求。		
整改要求	要求尽快安排人员进行整改。再次报验。		
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	邱明鑫 2024.12.02 11.40
整改情况	已在改完毕, 请复查。 整改负责人: 刘善华 日期 2024.12.02		
复查意见	复查满足要求 复查人: 郭俊兴 日期 2024.12.02		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。