

平行检验记录表

工程名称：安川（常州）机电一体化系统有限公司 1770.59kWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-004

检验对象分类			设备 ☒	材料 ☐	工序 ☐
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	110KW、50KW
		生产厂家	华为技术有限公司	安装位置	厂房屋面
	材料	材料名称			
		生产厂家			
	工序	工序名称	逆变器安装	施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	型号规格		符合设计	合格	
2	外形		无扭曲、变形	合格	
3	高度、方向		符合设计要求	合格	
4	与支架连接		牢固可靠	合格	
5	接待连接		符合设计要求	合格	
6					
7					
8					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员		俞玉荣		检验日期	2024年10月19日