

平行检验记录

工程名称：天合光能光电一期 22.5MW/45MWh 用户侧储能项目 编号：THCN-ZHJL-PJC-00

施工部位	电缆导管加工区	检验时间	2024 年 11 月 20 日星期三
------	---------	------	---------------------

检验：MPP 电力管、175*12mm、63*4mm。

检验依据：设计图纸、规范标准

检验方式：游标卡尺、卷尺、目测

质量检验结论：所检符合 DL/T802.3-2007 标准规定要求。

☒平检实测记录


对进场 MPP 电力管 175*12mm*9m, 数量 1770 米根进行检验，抽样记录壁厚分别为 12mm、12.2mm、12.3mm;

对进场 MPP 电力管 63*4mm*9m 进场数量 300 米，抽样记录壁厚分别为 4.1mm、4mm、4.2mm;

结论：符合图纸及规范要求

☒检测报告（合格证）

影像资料：



监理单位（章）：
总/专业监理工程师：周飞
日 期：2024.11.20

注：本表一式二份，由 监理部 自存。