

平行检验记录

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目 编号：THCN-ZHJL-PJC-00

施工部位	1#、2A、3A、3B 电池仓、PCS 仓 1#、2#、3#	检验时间	2024 年 11 月 25 日
检验：： 电池仓外观、尺寸、进场参数 检验依据： 设计图纸 检验方式： 卷尺、目测、实测实量 质量检验结论： 机箱结合部表面颜色、门板门头的丝印、标识, 确认接线是否存在. 接错松动. 绝缘. 查看电路中物料清单, 对电器件核对。确认柜体铭牌、印字清晰. 无毛边内容应于图纸一致。柜外外观清洁。无杂物。铭牌数据核对；1、柜体长宽高符合图纸设计要求。2、柜底固定孔进出线孔符合设计要求。3、其他预留尺寸符合图纸要求；出场测试报告、合格证 相关监理文件索引： ☐ 检测报告（合格证） ☒ 检评记录 ☐ 监理工程师通知单/监理工作联系单 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 影像资料：  监理单位（章）： 总/专业监理工程师：周飞 日期：2024.11.25			

注： 本表一式二份，由. 监理部自存。