

工程平行检验记录

工程名称：天合光能光电二期37..5MW/75MWh用户侧储能项目

编号：THCN-ZHJL-PXJC-006

检验部位

电缆沟墙体砌筑

检验时间

2024 年 11 月 15 日

检验：电缆沟墙体砌筑。

检验依据：《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011，施工图设计。

检验方式：实测、观察、靠尺。

质量检验结论：

1、块材强度等级、砂浆强度等级。

2、表面平整度、拉结筋埋置长度、水平灰缝厚度、竖向灰缝宽度；符合施工图设计要求。

相关监理文件索引：

☐检测报告（合格证）

☒检评记录 ☐监理工程师通知单/监理工作联系单 ☐工程暂停令 ☐其它



平检数据：平整度实测误差：5mm、5mm、7mm、6mm、8mm、6mm 垂直度实测误差：10mm、5mm、9mm、11mm、8mm、4mm

．监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2024.11.15

注：本表一式二份，由. 监理部自存。