

平行检验记录

工程名称：天合光能光电一期 22.5MW/45MWh 用户侧储能项目 编号：THCN-ZHJL-PJC-00

施工部位	二次设备舱	检验时间	2024 年 11 月 17 日
检验：一次设备舱外观、尺寸、进场参数 检验依据：设计图纸 检验方式：卷尺、目测、实测实量 质量检验结论：机箱结合部表面颜色、门板门头的丝印、标识, 确认接线是否存在, 接错松动, 绝缘, 查看电路中物料清单, 对电器件核对。确认柜体铭牌、印字清晰, 无毛边内容于图纸一致。柜外外观清洁。1、柜体长宽高符合图纸设计要求。2、柜底固定孔进出线孔符合设计要求。3、其他预留尺寸符合图纸要求；出场测试报告、合格证。4、本体安装, 配套设备安装, 控制箱及就地箱安装及本体带电试运。 相关监理文件索引： ☐ 检测报告（合格证） ☒ 检评记录 ☐ 监理工程师通知单/监理工作联系单 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 影像资料：  . 监理单位（章）： 总/专业监理工程师：周飞 日 期：2024.11.17			

注：本表一式二份，由. 监理部自存。

平行检验记录

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目 编号：THCN-ZHJL-PJC-00

施工部位	二次设备舱	检验时间	2024 年 11 月 17 日
检验：一次设备舱外观、尺寸、进场参数 检验依据：设计图纸 检验方式：卷尺、目测、实测实量 质量检验结论：机箱结合部表面颜色、门板门头的丝印、标识，确认接线是否存在，接错松动，绝缘，查看电路中物料清单，对电器件核对。确认柜体铭牌、印字清晰，无毛边内容于图纸一致。柜外外观清洁。1、柜体长宽高符合图纸设计要求。2、柜底固定孔进出线孔符合设计要求。3、其他预留尺寸符合图纸要求；出场测试报告、合格证。4、本体安装，配套设备安装，控制箱及就地箱安装及本体带电试运。 相关监理文件索引： ☐ 检测报告（合格证） ☒ 检评记录 ☐ 监理工程师通知单/监理工作联系单 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
影像资料：  . 监理单位（章）： 总/专业监理工程师：周平 日 期：2024.11.17			

注：本表一式二份，由监理单位自存。