

平行检验记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号：ZHJL-BWG-PJ-001

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	并网中压柜 UDQ-12	设备型号规格	1700*1000*2500
		生产厂家	镇江大全智能电气有限公司	安装位置	1#并网点配电室
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	并网柜安装	实施单位	天津奥联新能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	间隔布置	按设计规定	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	垂直度	<1.5mm/m	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	相邻两盘顶部	<2mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	成列盘顶部	<5mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	相邻两盘边	<1mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
6	成列盘面	<5mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
7	紧固件检查	完好、齐全、紧固	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
8	紧固件表面处理	镀锌	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
9	装有电器可开启屏门的接地	用软铜导线可靠接地	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论		合 格			
检验人员		检验日期	2025 年 02 月 27 日		

平行检验记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号：ZHJL-BWG-PJ-002

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	并网中压柜 UDQ-12	设备型号规格	1700*1000*2500
		生产厂家	镇江大全智能电气有限公司	安装位置	2#井网点配电室
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	并网柜安装	实施单位	天津奥联新能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	间隔布置		按设计规定	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
2	垂直度		<1.5mm/m	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
3	相邻两盘顶部		<2mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
4	成列盘顶部		<5mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
5	相邻两盘边		<1mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
6	成列盘面		<5mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
7	紧固件检查		完好、齐全、紧固	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
8	紧固件表面处理		镀锌	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
9	装有电器可开启屏门的接地		用软铜导线可靠接地	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	
检验结论			合 格		
检验人员	张磊		检验日期	2025年 02月 10 日	

平行检验记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆分布式光伏项目


编号：ZHJL-BWG-PJ-003

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	并网中压柜 UDQ-12	设备型号规格	1700*1000*2500
		生产厂家	镇江大全智能电气有限公司	安装位置	3#并网点配电室
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	并网柜安装	实施单位	天津奥联新能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	间隔布置	按设计规定	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	垂直度	<1.5mm/m	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	相邻两盘顶部	<2mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	成列盘顶部	<5mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	相邻两盘边	<1mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
6	成列盘面	<5mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
7	紧固件检查	完好、齐全、紧固	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
8	紧固件表面处理	镀锌	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
9	装有电器可开启屏门的接地	用软铜导线可靠接地	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论		合 格			
检验人员	[Signature]		检验日期	2025年 03月 10日	

平行检验记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号：ZHJL-BWG-PJ-004

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	并网中压柜 UDQ-12	设备型号规格	1700*1000*2500
		生产厂家	镇江大全智能电气有限公司	安装位置	4#并网点配电室
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	并网柜安装	实施单位	天津奥联新能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	间隔布置	按设计规定	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	垂直度	<1.5mm/m	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	相邻两盘顶部	<2mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	成列盘顶部	<5mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
5	相邻两盘边	<1mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
6	成列盘面	<5mm	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
7	紧固件检查	完好、齐全、紧固	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
8	紧固件表面处理	镀锌	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
9	装有电器可开启屏门的接地	用软铜导线可靠接地	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论		合 格			
检验人员			检验日期	2025年 05月 16日	