

平行检验记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号：ZHJL-NB-PJ-001

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	三相微逆变器	设备型号规格	QT2D-CN(RS485)
		生产厂家	昱能科技股份有限公司	安装位置	1#馆屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	天津奥联新能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	外形尺寸	符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	与支架连接	牢固可靠	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论			合格		
检验人员	[Signature]		检验日期	2023 年 02 月 20 日	

平行检验记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号：ZHJL-NB-PJ-002

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	三相微逆变器	设备型号规格	QT2D-CN(RS485)
		生产厂家	昱能科技股份有限公司	安装位置	2#馆屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	天津奥联新能源有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
1	外形尺寸	符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	与支架连接	牢固可靠	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论			合格		
检验人员	[Signature]		检验日期	2015年02月15日	

平行检验记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号：ZHJL-NB-PJ-003

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	三相微逆变器	设备型号规格	QT2D-CN(RS485)
		生产厂家	昱能科技股份有限公司	安装位置	3#馆屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	天津奥联新能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	外形尺寸	符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	与支架连接	牢固可靠	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论		合格			
检验人员	2015.10.20		检验日期	2015 年 02 月 20 日	

平行检验记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号：ZHJL-NB-PJ-004

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	三相微逆变器	设备型号规格	QT2D-CN(RS485)
		生产厂家	昱能科技股份有限公司	安装位置	4#馆屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	天津奥联新能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	外形尺寸	符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	与支架连接	牢固可靠	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论		合格			
检验人员	[Signature]		检验日期	2015年02月18日	

平行检验记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号：ZHJL-NB-PJ-005

检验对象分类		☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	三相微逆变器	设备型号规格	QT2D-CN(RS485)
		生产厂家	昱能科技股份有限公司	安装位置	5#馆屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	天津奥联新能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	外形尺寸	符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	水平度	<1 mm/m,<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	与支架连接	牢固可靠	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论		合格			
检验人员	张 强	检验日期	2015年 03 月 07 日		

平行检验记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号：ZHJL-NB-PJ-006

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	三相微逆变器	设备型号规格	QT2D-CN(RS485)
		生产厂家	昱能科技股份有限公司	安装位置	6#馆屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	天津奥联新能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	外形尺寸	符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	与支架连接	牢固可靠	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论		合格			
检验人员	陈少坤	检验日期	2025 年 05 月 06 日		

平行检验记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号：ZHJL-NB-PJ-007

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	三相微逆变器	设备型号规格	QT2D-CN(RS485)
		生产厂家	昱能科技股份有限公司	安装位置	7#馆屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	天津奥联新能源有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
1	外形尺寸	符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	与支架连接	牢固可靠	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论			合格		
检验人员	张子成		检验日期	2025年03月05日	

平行检验记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号：ZHJL-NB-PJ-008

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	三相微逆变器	设备型号规格	QT2D-CN(RS485)
		生产厂家	昱能科技股份有限公司	安装位置	8#馆屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	天津奥联新能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	外形尺寸	符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	与支架连接	牢固可靠	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论		合格			
检验人员	张子皓		检验日期	2025 年 03 月 08 日	

平行检验记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆分布式光伏项目

编号：ZHJL-NB-PJ-009

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	三相微逆变器	设备型号规格	QT2D-CN(RS485)
		生产厂家	昱能科技股份有限公司	安装位置	9#馆屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	天津奥联新能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	外形尺寸	符合图纸	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
2	水平度	<1 mm/m,<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
3	位置误差及不平行度	<3 mm/全长	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
4	与支架连接	牢固可靠	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求		
检验结论		合格			
检验人员	检验日期		2025年03月09日		