

平行检验记录表

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-PXJY-002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他	/		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无变形、无倾斜、整齐美观	合格		
2	螺栓紧固情况	符合规范和设计要求	合格		
3	支架的平整度	符合规范和设计要求	合格		
4	支架的直线度	符合规范和设计要求	合格		
检验结论		检验合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	陈旭	检验日期	2024.8.14		

