

平行检验记录表

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目  
编号：ZHJL-PXJY-006

| 检验对象分类   |            |      | 设备 <input type="checkbox"/> | 材料 <input checked="" type="checkbox"/> | 工序 <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------|------------|------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备         | 设备名称 |                             | 设备型号规格                                 |                                        |
|          |            | 生产厂家 |                             | 安装位置                                   |                                        |
|          | 材料         | 材料名称 |                             | 材料型号规格                                 |                                        |
|          |            | 生产厂家 |                             | 使用部位                                   |                                        |
|          | 工序         | 工序名称 | 电缆敷设及接线                     | 施工单位                                   | 浙江西子联合工程有限公司                           |
|          |            | 其他   |                             |                                        |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目    |      | 质 量 标 准                     | 质量检验结果                                 | 备 注                                    |
| 1        | 敷设前电缆外观检查  |      | 完好、无破损                      | 合格                                     |                                        |
| 2        | 电缆质保资料     |      | 齐全                          | 合格                                     |                                        |
| 3        | 电缆型号、规格、数量 |      | 图纸设计要求                      | 合格                                     |                                        |
| 4        | 电缆绝缘检查     |      | 良好                          | 合格                                     |                                        |
| 5        | 敷设路径       |      | 图纸设计要求                      | 合格                                     |                                        |
| 6        | 导管接头连接     |      | 紧密、牢固                       | 合格                                     |                                        |
| 7        | 电缆和导管固定强度  |      | 牢固                          | 合格                                     |                                        |
| 8        | 电缆支持点间距    |      | 图纸设计要求                      | 合格                                     |                                        |
| 9        | 水平、垂直敷设固定  |      | 首末两端及转弯、接头两端                | 合格                                     |                                        |
| 10       | 埋地深度       |      | 图纸设计要求                      | 合格                                     |                                        |
| 检验结论     |            |      | 检验合格                        |                                        |                                        |
| 检验仪器及编号  |            |      | 无                           |                                        |                                        |
| 检验人员     | 南志荣        |      | 检验日期                        | 2024年10月22日                            |                                        |